

Referent/in: StR Mag. (FH) Christine Witty

Antrag

für die öffentliche Gemeinderatssitzung am 29.03.2016

Tagesordnungspunkt Nr. 7)

Betrifft: Wasserwirtschaft, Bereich Abwasser, Erneuerung des Schmutzwasserkanals in der Gartengasse

Sachverhalt:

Im Bereich Braitner Straße – Elisabethstraße kommt es in der Schmutzwasserkanalisation zu Abflussproblemen, die eine vermehrte Fettansammlung verursachen. Dadurch entstehen massive Verstopfungen, die bis zu den Hausanschlüssen reichen. Es soll daher eine hydraulische Entlastung über die Gartengasse geschaffen werden. Dabei wird der bestehende Kanal von derzeit DN 200 auf DN 300 erweitert. Die zu tauschende Leitungslänge beträgt rund 545 lfm.

Die Abteilung Wasserwirtschaft, Bereich Abwasser, hat die diesbezüglichen Erd- und Rohrverlegearbeiten durch das Ziviltechnikerbüro Dr. Lengyel ZT GesmbH, 1030 Wien im nicht offenen Verfahren ausgeschrieben.

Die Überprüfung und Durchrechnung der Angebote ergab folgendes Ergebnis:

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1.) Fa. Leyrer + Graf Baugesellschaft mbH, 3580 Horn | € | 446.852,75 exkl. Ust. |
| 2.) Fa. Held & Francke Baugesellschaft mbH, 1230 Wien | € | 477.150,22 exkl. Ust. |
| 3.) Fa. Bietergemeinschaft, Wibeba / Teerag-Asdag, 1110 Wien | € | 513.439,80 exkl. Ust. |
| 4.) Fa. Strabag AG, 7341 Markt St. Martin | € | 548.262,40 exkl. Ust. |
| 5.) Fa. Dipl. Ing. A. Winkler & Co,
Baugesellschaft m.b.H, 1230 Wien | € | 548.729,57 exkl. Ust. |

Die Firma Leyrer + Graf Baugesellschaft mbH, 3580 Horn, kann somit als Billigstbieter bezeichnet werden.

Beschluss:

Die Beauftragung der Firma Leyrer + Graf Baugesellschaft mbH, 3580 Horn, mit den im Sachverhalt angeführten Arbeiten zu Kosten von € 446.852,75 exkl. Ust. wird genehmigt, wobei im Jahr 2016 nur die Rohrverlegung mit einer Summe von € 404.000,00 exkl. Ust. realisiert wird und die Straßenwiederinstandsetzung für 2017 vorgesehen ist.

Die Verrechnung hat zu Lasten der a.o. Voranschlagsstelle 05/851000 – 050200 zu erfolgen.

einstimmig
angenommen:

abgelehnt:

zurückgestellt:

Referent/in:

